

Мероприятие по контролю № 771800350512 от 10.05.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



Общая информация

Тип КНМ: Внеплановая проверка
Форма КНМ: Выездная

Тип субъекта: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

Федеральный государственный пожарный надзор

Дата начала КНМ: 10.05.2018
Дата окончания КНМ: 06.06.2018

Месяц проведения КНМ: май

Срок проведения (дней):
Срок проведения (часов):

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 205-1-2 от 03.05.2018

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №: от

Цели, задачи, предмет КНМ:

контроль исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Основание регистрации КНМ:

| № п/п | Основание |
|-------|--|
| 1. | 1.2.1 Без уведомления – Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. Без уведомления – Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами Дата основания регистрации: 01.04.2018 |

Правовые основания проведения КНМ:

**Мероприятие по контролю
№ 771800350512 от 10.05.2018**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



| № п/п | Документ | Раздел документа |
|-------|---|------------------|
| 1. | ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; ст. 4, 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О Техническом регулировании». | |

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:

Мероприятие по контролю № 771800350512 от 10.05.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



| № п/п | Мероприятие | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия |
|-------|--|-------------------------|----------------------------|
| 1. | 1. Анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН (с 10.05.2018 по 06.06.2018). | | |
| 2. | 2. Оценка соответствия деятельности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, требованиям пожарной безопасности, с проведением следующих мероприятий по контролю (с 10.05.2018 по 06.06.2018). | | |

Обязательные требования, подлежащие проверке

Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Главное управление МЧС России по г. Москве

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

**Мероприятие по контролю
№ 771800350512 от 10.05.2018**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



| № п/п | Функция |
|----------|--|
| 1. | №10001495160 Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности |

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 771800350512 от 10.05.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Должность | Тип проверяющего |
|-------|----------------------------|---|------------------|
| 1. | Стуковнин Вадим Алексеевич | старший инспектор 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве | Проверяющий |
| 2. | Залипаев Василий Сергеевич | старший инспектор 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве | Проверяющий |
| 3. | Абулев Азат Кяшафович | старший инспектор 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве | Проверяющий |
| 4. | Чуйченко Сергей Сергеевич | заместитель начальника 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве | Проверяющий |

Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Мероприятие по контролю
№ 771800350512 от 10.05.2018



Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Пресненская межрайонная прокуратура города Москвы

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ОГРН: 1037739214270 **ИНН:** 7704067847

Категория риска: Значительный риск (3 класс)

Объекты проведения КНМ:

| № п/п | Местонахождение | Тип места | Тип объекта проведения | Категория риска | Вид государственного контроля (надзора) |
|-------|---|---|------------------------|-----------------|---|
| 1. | г. Москва, Поварская ул., д. 25 А, стр. 1 | Место фактического осуществления деятельности | Иное | | |

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Лично **Дата уведомления:** 03.05.2018

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1

Объект проведения КНМ:

**Мероприятие по контролю
№ 771800350512 от 10.05.2018**



Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

г. Москва, Поварская ул., д. 25 А, стр. 1

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 28.05.2018 17:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Тип места: Место фактического осуществления деятельности

Дата и время проведения КНМ: 28.05.2018 17:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 1 **Часов:** 1

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Должность | Тип проверяющего |
|-------|----------------------|--|------------------|
| 1. | Стуковнин В.А. | ст. инспектор 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве | Проверяющий |

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Должность | Тип представителя |
|-------|----------------------|-----------|---------------------------------|
| 1. | Полонский В.В. | директор | Уполномоченный представитель |

Мероприятие по контролю № 771800350512 от 10.05.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК



Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

| № п/п | Тип сведений о результате | Сведения о результате |
|-------|--|-----------------------|
| 1. | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | 28.05.2018, диреткор |

Нарушение №1

Результат: г. Москва, Поварская ул., д. 25 А, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: При размещении в подвальном этаже складов и архивов не выполнены требования нормативных документов, а именно технологические лестницы, соединяющие подвальный и первый этаж, не отделены тамбур-шлюзом с подпором воздуха при пожаре

Положение нарушенного правового акта:

| № п/п | Документ | Раздел документа |
|-------|---|------------------|
| 1. | (п. 33 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390; ч. 4, ст. 4 ФЗ-123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.23*, 7.26 СНиП 21-01-97*); | |

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 771800350512 от 10.05.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



| № п/п | Реквизиты предписания | Дата вынесения предписания | Срок исполнения предписания | Содержание предписания |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 1. | 205/1/1 | 28.05.2018 | 01.02.2019 | При размещении в подвальном этаже складов и архивов не выполнены требования нормативных документов, а именно технологические лестницы, соединяющие подвальный и первый этаж, не отделены тамбур-шлюзом с подпором воздуха при пожаре |

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

| № п/п | Тип судебных сведений | Сведения о нарушении |
|-------|--|---|
| 1. | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении | Протокол № 174 от 29.05.2018 по ч. 14 ст. 19.5 в отношении ИМЛИ РАН, направлен в мир. суд |

Нарушение №2

Результат: г. Москва, Поварская ул., д. 25 А, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Проверка состояния огнезащитных покрытий деревянных и металлических конструкций не осуществляется (деревянная вагонка на путях эвакуации, деревянные строительные конструкции лестничной клетки, несущие металлические балки перекрытий в подвальном этаже)

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю
№ 771800350512 от 10.05.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



| № п/п | Документ | Раздел документа |
|-------|---|------------------|
| 1. | (п. 21 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390; табл. 28,29 ФЗ-123 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"); | |

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

| № п/п | Реквизиты предписания | Дата вынесения предписания | Срок исполнения предписания | Содержание предписания |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | 205/1/1 | 28.05.2018 | 01.02.2019 | Проверка состояния огнезащитных покрытий деревянных и металлических конструкций не осуществляется (деревянная вагонка на путях эвакуации, деревянные строительные конструкции лестничной клетки, несущие металлические балки перекрытий в подвальном этаже) |

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю № 771800350512 от 10.05.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



| № п/п | Тип судебных сведений | Сведения о нарушении |
|-------|--|---|
| 1. | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении | Протокол № 174 от 29.05.2018 по ч. 14 ст. 19.5 в отношении ИМЛИ РАН, направлен в мир. суд |

Нарушение №3

Результат: г. Москва, Поварская ул., д. 25 А, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Вновь организованные помещения складского назначения (склады и архивы книг) в подвальном этаже не отделены от помещений иного функционального назначения ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности

Положение нарушенного правового акта:

| № п/п | Документ | Раздел документа |
|-------|--|------------------|
| 1. | (ст. 88 ч. 1 ФЗ-123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"); | |

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 771800350512 от 10.05.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
 ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ
 АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



| № п/п | Реквизиты предписания | Дата вынесения предписания | Срок исполнения предписания | Содержание предписания |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | 205/1/1 | 28.05.2018 | 01.02.2019 | Вновь организованные помещения складского назначения (склады и архивы книг) в подвальном этаже не отделены от помещений иного функционального назначения ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности |

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

| № п/п | Тип судебных сведений | Сведения о нарушении |
|-------|--|---|
| 1. | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении | Протокол № 174 от 29.05.2018 по ч. 14 ст. 19.5 в отношении ИМЛИ РАН, направлен в мир. суд |

Нарушение №4

Результат: г. Москва, Поварская ул., д. 25 А, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Из помещений подвального этажа отсутствует эвакуационный выход непосредственно наружу

Мероприятие по контролю № 771800350512 от 10.05.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК



Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

Положение нарушенного правового акта:

| № п/п | Документ | Раздел документа |
|-------|--|------------------|
| 1. | (ст. 89 ч. 4 ФЗ-123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 33 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390); | |

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

| № п/п | Реквизиты предписания | Дата вынесения предписания | Срок исполнения предписания | Содержание предписания |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | 205/1/1 | 28.05.2018 | 01.02.2019 | Из помещений подвального этажа отсутствует эвакуационный выход непосредственно наружу |

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

| № п/п | Тип судебных сведений | Сведения о нарушении |
|-------|--|---|
| 1. | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении | Протокол № 174 от 29.05.2018 по ч. 14 ст. 19.5 в отношении ИМЛИ РАН, направлен в мир. суд |

Нарушение №5

Результат: г. Москва, Поварская ул., д. 25 А, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю
№ 771800350512 от 10.05.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК



Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

Сведения о выявленных нарушениях: На путях эвакуации в коридорах и лестничных клетках размещены: металлические шкафы, сейфы, мебель, в коридоре первого этажа также установлены системы кондиционирования и станция газового пожаротушения, препятствующая свободной эвакуации людей.

Положение нарушенного правового акта:

| № п/п | Документ | Раздел документа |
|-------|--|------------------|
| 1. | (п. 36 а), б) Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390; п. 6.9 СНиП 21-01-97*); | |

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

| № п/п | Реквизиты предписания | Дата вынесения предписания | Срок исполнения предписания | Содержание предписания |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | 205/1/1 | 28.05.2018 | 01.02.2019 | На путях эвакуации в коридорах и лестничных клетках размещены: металлические шкафы, сейфы, мебель, в коридоре первого этажа также установлены системы кондиционирования и станция газового пожаротушения, препятствующая свободной эвакуации людей. |

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю № 771800350512 от 10.05.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



| № п/п | Тип судебных сведений | Сведения о нарушении |
|-------|--|---|
| 1. | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении | Протокол № 174 от 29.05.2018 по ч. 14 ст. 19.5 в отношении ИМЛИ РАН, направлен в мир. суд |

Нарушение №6

Результат: г. Москва, Поварская ул., д. 25 А, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода (пожарные насосы насосной станции выключены и имеют следы коррозии; кнопки запуска в пожарных кранах неисправны, повреждены)

Положение нарушенного правового акта:

| № п/п | Документ | Раздел документа |
|-------|--|------------------|
| 1. | (п. 55, 57, 61 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390) | |

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 771800350512 от 10.05.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



| № п/п | Реквизиты предписания | Дата вынесения предписания | Срок исполнения предписания | Содержание предписания |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | 205/1/1 | 28.05.2018 | 01.02.2019 | Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода (пожарные насосы насосной станции выключены и имеют следы коррозии; кнопки запуска в пожарных кранах неисправны, повреждены) |

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

| № п/п | Тип судебных сведений | Сведения о нарушении |
|-------|--|---|
| 1. | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении | Протокол № 174 от 29.05.2018 по ч. 14 ст. 19.5 в отношении ИМЛИ РАН, направлен в мир. суд |