

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016



Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

Общая информация

Тип КНМ: Внеплановая проверка Форма КНМ: Выездная

Тип субъекта: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

Иной вид надзора

Дата начала КНМ: 10.08.2016 Дата окончания КНМ: 06.09.2016

Месяц проведения КНМ: август

Срок проведения (дней): Срок проведения (часов):

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 374-1-2 от 03.08.2016

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №: от

Цели, задачи, предмет КНМ:

Контроль ранее выданного предписания

Основание регистрации КНМ:

№ п/п	Основание
1.	1.2.1 Без уведомления – Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. Без уведомления – Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами

Правовые основания проведения КНМ:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016



Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.			

Обязательные требования, подлежащие проверке

Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Главное управление МЧС России по г. Москве

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

№ п/п	Функция
1.	

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Стуковнин В.А.	Государственный инспектор районов Пресненский и Арбат, старший инспектор 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве	Иное

Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016



Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Пресненская межрайонная прокуратура города Москвы

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

ИМЛИ РАН

ОГРН: 1037739214270

ИНН: 7704067847

Категория риска:

Объекты проведения КНМ:

№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1	Место нахождения юридического лица	Иное		
2.	г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1	Место фактического осуществления деятельности	Иное		

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Иное **Дата уведомления:** 03.08.2016

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016



Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

Объект проведения КНМ:

г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 23.08.2016 00:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: г.Москва, ул. Поварская 25 лит.а

Тип места: Иное

Дата и время проведения КНМ: 10.08.2016 10:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 20 **Часов:** 2

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Стуковнин Вадим Алексеевич, Старший инспектор 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве		Иное

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Полонский В.В.		Иное

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016



Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)	–
2.	Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)	–
3.	Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)	–

Нарушение №1

Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	374/1/1	23.08.2016	01.03.2017	1. Обучение работников и руководителей организации осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности пожарно-технический минимум для руководителя и лиц назначенных ответственными за обеспечение ПБ, нарушены сроки проведения противопожарных инструктажей п. 3 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Административное дело ОНД, ДАП №439 от 24.08.2016, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №439 от 25.08.2016, Предупреждение Материалы на рассмотр.в судадминистр.наказание, ДАП №438 от 24.08.2016, часть 12 статья 19.5 КоАП РФ Юридическое лицо:Институт мировой литературы им.А.М.Горького Российской академии наук статус государственного учреждения

Нарушение №2

Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	374/1/1	23.08.2016	01.03.2017	2. Не во всех технических и административных помещениях обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны п. 6 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Административное дело ОНД, ДАП №439 от 24.08.2016, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №439 от 25.08.2016, Предупреждение Материалы на рассмотр.в судадминистр.наказание, ДАП №438 от 24.08.2016, часть 12 статья 19.5 КоАП РФ Юридическое лицо:Институт мировой литературы им.А.М.Горького Российской академии наук статус государственного учреждения

Нарушение №3

Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



Сведения о выявленных нарушениях: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	374/1/1	23.08.2016	01.03.2017	3. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения архивы обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 20 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Административное дело ОНД, ДАП №439 от 24.08.2016, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №439 от 25.08.2016, Предупреждение Материалы на рассмотр.в судадминистр.наказание, ДАП №438 от 24.08.2016, часть 12 статья 19.5 КоАП РФ Юридическое лицо:Институт мировой литературы им.А.М.Горького Российской академии наук статус государственного учреждения

Нарушение №4

Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	374/1/1	23.08.2016	01.03.2017	4. При размещении в подвальном этаже размещены складов и архивов не выполнены требования нормативных документов, а именно технологические лестницы, соединяющие подвальный и первый этаж, не отделены тамбур-шлюзом с подпором воздуха при пожаре п. 33 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390 ч. 4, ст. 4 ФЗ-123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 7.23, 7.26 СНИП 21-01-97

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Административное дело ОНД, ДАП №439 от 24.08.2016, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №439 от 25.08.2016, Предупреждение Материалы на рассмотр.в судаministr.наказание, ДАП №438 от 24.08.2016, часть 12 статья 19.5 КоАП РФ Юридическое лицо:Институт мировой литературы им.А.М.Горького Российской академии наук статус государственного учреждения

Нарушение №5

Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016



Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	374/1/1	23.08.2016	01.03.2017	5. Отсутствует исполнительная документация на систему АПС и АУГПТ 61 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Административное дело ОНД, ДАП №440 от 24.08.2016, часть 4 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №440 от 25.08.2016, Штраф:75000р. Материалы на рассмотр.в судадминистр.наказание, ДАП №438 от 24.08.2016, часть 12 статья 19.5 КоАП РФ Юридическое лицо:Институт мировой литературы им.А.М.Горького Российской академии наук статус государственного учреждения

Нарушение №6

Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	374/1/1	23.08.2016	01.03.2017	6. Проверка состояния огнезащитных покрытий деревянных и металлических конструкций не осуществляется деревянная вагонка на путях эвакуации, деревянные л/к, несущие металлические балки перекрытий в подвальном этаже п. 21 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390 табл. 28,29 ФЗ-123 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Административное дело ОНД, ДАП №439 от 24.08.2016, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №439 от 25.08.2016, Предупреждение Материалы на рассмотр.в судаministr.наказание, ДАП №438 от 24.08.2016, часть 12 статья 19.5 КоАП РФ Юридическое лицо:Институт мировой литературы им.А.М.Горького Российской академии наук статус государственного учреждения

Нарушение №7

Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	374/1/1	23.08.2016	01.03.2017	7. Организовано хранение горючего материала в подвальном этаже архивы и склады книжной продукции, горючие строительные материалы лаки, краски и т.д. в помещениях не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления. В складских помещениях установлены штепсельные розетки. Расстояние от светильников до хранящихся материалов менее 0,5 метра. п. 23 а, 117, 343, 348, Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016



Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Административное дело ОНД, ДАП №439 от 24.08.2016, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №439 от 25.08.2016, Предупреждение Материалы на рассмотр.в судадминистр.наказание, ДАП №438 от 24.08.2016, часть 12 статья 19.5 КоАП РФ Юридическое лицо:Институт мировой литературы им.А.М.Горького Российской академии наук статус государственного учреждения

Нарушение №8

Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	374/1/1	23.08.2016	01.03.2017	8. В подвальном этаже техническое помещение допускается размещение помещений класса Ф 1.2 проживание людей, при этом допускается курение п. 6.6 СНиП 21-01-97, ст. 46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" ч. 4, ст. 4, ФЗ-123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 14 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016



Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Административное дело ОНД, ДАП №440 от 24.08.2016, часть 4 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №440 от 25.08.2016, Штраф:75000р. Материалы на рассмотр.в судадминистр.наказание, ДАП №438 от 24.08.2016, часть 12 статья 19.5 КоАП РФ Юридическое лицо:Институт мировой литературы им.А.М.Горького Российской академии наук статус государственного учреждения

Нарушение №9

Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	374/1/1	23.08.2016	01.03.2017	9. Вновь организованные помещения складского назначения склады и архивы книг в подвальном этаже не отделены от помещений иного функционального назначения ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности ст. 88 ч. 1 ФЗ-123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Административное дело ОНД, ДАП №439 от 24.08.2016, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №439 от 25.08.2016, Предупреждение Материалы на рассмотр.в судадминистр.наказание, ДАП №438 от 24.08.2016, часть 12 статья 19.5 КоАП РФ Юридическое лицо:Институт мировой литературы им.А.М.Горького Российской академии наук статус государственного учреждения

Нарушение №10

Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016



Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	374/1/1	23.08.2016	01.03.2017	1. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа п. 35 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Административное дело ОНД, ДАП №440 от 24.08.2016, часть 4 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №440 от 25.08.2016, Штраф:75000р. Материалы на рассмотр.в судадминистр.наказание, ДАП №438 от 24.08.2016, часть 12 статья 19.5 КоАП РФ Юридическое лицо:Институт мировой литературы им.А.М.Горького Российской академии наук статус государственного учреждения

Нарушение №11

Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



Сведения о выявленных нарушениях: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	374/1/1	23.08.2016	01.03.2017	2. В подвальном этаже организованы рабочие места при отсутствии эвакуационных выходов ведущих непосредственно наружу. При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности отсутствует естественное освещение в коридорах подвального этажа ст. 89 ч. 4 ФЗ-123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 33 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016



Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Административное дело ОНД, ДАП №440 от 24.08.2016, часть 4 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №440 от 25.08.2016, Штраф:75000р. Материалы на рассмотр.в судадминистр.наказание, ДАП №438 от 24.08.2016, часть 12 статья 19.5 КоАП РФ Юридическое лицо:Институт мировой литературы им.А.М.Горького Российской академии наук статус государственного учреждения

Нарушение №12

Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	374/1/1	23.08.2016	01.03.2017	3. На путях эвакуации в коридорах и лестничных клетках размещены: металлические шкафы, сейфы, мебель, в коридоре первого этажа также установлены системы кондиционирования и станция газового пожаротушения, препятствующая свободной эвакуации людей. Тамбуры дополнительных эвакуационных выходов первого этажа приспособлены под кабинеты и складское помещение библиотеки п. 36 а, б Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390 п. 6.9 СНиП 21-01-97

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016



Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Административное дело ОНД, ДАП №440 от 24.08.2016, часть 4 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №440 от 25.08.2016, Штраф:75000р. Материалы на рассмотр.в судадминистр.наказание, ДАП №438 от 24.08.2016, часть 12 статья 19.5 КоАП РФ Юридическое лицо:Институт мировой литературы им.А.М.Горького Российской академии наук статус государственного учреждения

Нарушение №13

Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016



Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	374/1/1	23.08.2016	01.03.2017	4. Актовый зал, в котором размещено более 150 посадочных мест, не имеет второго эвакуационного выхода п. 25 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Административное дело ОНД, ДАП №440 от 24.08.2016, часть 4 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №440 от 25.08.2016, Штраф:75000р. Материалы на рассмотр.в судадминистр.наказание, ДАП №438 от 24.08.2016, часть 12 статья 19.5 КоАП РФ Юридическое лицо:Институт мировой литературы им.А.М.Горького Российской академии наук статус государственного учреждения

Нарушение №14

Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Необеспечение безопасности людей

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016



Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	374/1/1	23.08.2016	01.03.2017	5. Выход на запасную лестницу со второго этажа блокирован п. 36 а, б Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Административное дело ОНД, ДАП №440 от 24.08.2016, часть 4 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №440 от 25.08.2016, Штраф:75000р. Материалы на рассмотр.в судадминистр.наказание, ДАП №438 от 24.08.2016, часть 12 статья 19.5 КоАП РФ Юридическое лицо:Институт мировой литературы им.А.М.Горького Российской академии наук статус государственного учреждения

Нарушение №15

Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016



Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	374/1/1	23.08.2016	01.03.2017	6. На путях эвакуации допускается применение горючих материалов пластиковые настенные панели первого этажа ч. 4, ст. 4 ФЗ-123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 6.25 СНиП 21-01-97

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016



Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Административное дело ОНД, ДАП №440 от 24.08.2016, часть 4 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №440 от 25.08.2016, Штраф:75000р. Материалы на рассмотр.в судадминистр.наказание, ДАП №438 от 24.08.2016, часть 12 статья 19.5 КоАП РФ Юридическое лицо:Институт мировой литературы им.А.М.Горького Российской академии наук статус государственного учреждения

Нарушение №16

Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	374/1/1	23.08.2016	01.03.2017	7. Не организовано проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки работоспособность не подтверждена. Автоматической пожарной сигнализацией не оборудованы следующие помещения: помещение ВРУ-1 щитовая, чердачные помещения, помещение подвального этажа Ф 1.2 п. 61 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390, п. 4 НПБ 110-03

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Административное дело ОНД, ДАП №440 от 24.08.2016, часть 4 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №440 от 25.08.2016, Штраф:75000р. Материалы на рассмотр.в судадминистр.наказание, ДАП №438 от 24.08.2016, часть 12 статья 19.5 КоАП РФ Юридическое лицо:Институт мировой литературы им.А.М.Горького Российской академии наук статус государственного учреждения

Нарушение №17

Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016



Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	374/1/1	23.08.2016	01.03.2017	1. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы ВПВ не осуществляется. Пожарные насосы насосной станции выключены и имеют следы коррозии. Кнопки запуска в пожарных кранах неисправны повреждены п. 55, 57, 61 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Административное дело ОНД, ДАП №440 от 24.08.2016, часть 4 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №440 от 25.08.2016, Штраф:75000р. Материалы на рассмотр.в суда администр.наказание, ДАП №438 от 24.08.2016, часть 12 статья 19.5 КоАП РФ Юридическое лицо:Институт мировой литературы им.А.М.Горького Российской академии наук статус государственного учреждения

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ИМЛИ РАН
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



Нарушение №18

Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	374/1/1	23.08.2016	01.03.2017	2. Отсутствует исполнительная документация на систему внутреннего противопожарного водопровода 61, 63 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77160700056126 от 10.08.2016

Статус проверки: Не может быть проведено

Проверяемое ИМЛИ РАН

лицо:

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Административное дело ОНД, ДАП №440 от 24.08.2016, часть 4 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №440 от 25.08.2016, Штраф:75000р. Материалы на рассмотр.в судадминистр.наказание, ДАП №438 от 24.08.2016, часть 12 статья 19.5 КоАП РФ Юридическое лицо:Институт мировой литературы им.А.М.Горького Российской академии наук статус государственного учреждения