

Мероприятие по контролю № 771902695942 от 13.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК(ИМЛИ РАН)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



Общая информация

Тип КНМ: Внеплановая проверка **Форма КНМ:** Выездная

Тип субъекта: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

Федеральный государственный пожарный надзор.

Дата начала КНМ: 13.05.2019 **Дата окончания КНМ:** 07.06.2019

Месяц проведения КНМ: май

Срок проведения (дней): **Срок проведения (часов):**

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 199-1-2 от 29.04.2019

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №: от

Цели, задачи, предмет КНМ:

контроль исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294 ФЗ «О защите прав Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей при осуществлении Государственного контроля (надзора) муниципального контроля» от 19.12.2008 г.

Основание регистрации КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 771902695942 от 13.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК(ИМЛИ РАН)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Основание
1.	<p>1.2.6 Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения гражданином, организацией предписания органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля. (294-ФЗ) Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения гражданином, организацией предписания органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля</p> <p>Дата основания регистрации: 01.05.2019</p>

Правовые основания проведения КНМ:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	<p>ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; ст. 4, 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;</p>	

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:

Мероприятие по контролю

№ 771902695942 от 13.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК(ИМЛИ РАН)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	1. Анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН. 2. Оценка соответствия деятельности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, требованиям пожарной безопасности с 13.05.2019 по 07.06.2019		

Обязательные требования, подлежащие проверке

Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Главное управление МЧС России по г. Москве

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

–

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

№ п/п	Функция
1.	№10001495160 Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности

Мероприятие по контролю
№ 771902695942 от 13.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК(ИМЛИ РАН)



Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Попов Сергей Сергеевич.	Государственный инспектор районов Пресненский и Арбат, инженер 2 РОНП Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве	Проверяющий

Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Пресненская межрайонная прокуратура города Москвы

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК(ИМЛИ РАН)

ОГРН: 1037739214270

ИНН: 7704067847

Категория риска: Значительный риск (3 класс)

**Мероприятие по контролю
№ 771902695942 от 13.05.2019**

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК(ИМЛИ РАН)



Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

Объекты проведения КНМ:

№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	г.Москва, ул. М. Никитская д.6/2.	Место фактического осуществления деятельности	Филиал	Значительный риск (3 класс)	федеральный государственный пожарный надзор.

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Нарочно
Дата уведомления: 07.05.2019

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1

Объект проведения КНМ:

г.Москва, ул. М. Никитская д.6/2.

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 27.05.2019 15:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 8
2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве

Тип места: Иное

Дата и время проведения КНМ: 27.05.2019 15:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 2 **Часов:** 3

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 771902695942 от 13.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК(ИМЛИ РАН)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Попов Сергей Сергеевич.	Государственный инспектор районов Пресненский и Арбат, инженер 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве	Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Полонский В.В.	директор	Представитель

Мероприятие по контролю
№ 771902695942 от 13.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК(ИМЛИ РАН)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	ознакомлен
2.	Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)	–
3.	Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)	–
4.	Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)	–
5.	Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)	–

Нарушение №1

Результат: г.Москва, ул. М. Никитская д.6/2.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Мероприятие по контролю
№ 771902695942 от 13.05.2019



Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК(ИМЛИ РАН)

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Выходы на чердак мансарды не оборудованы дверьми (люками) 2-го типа размером 0.6х0.8 метра ((ч.4 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ;п.8.4* СНиП 21-01-97*));

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	(ч.4 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ;п.8.4* СНиП 21-01-97*));	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю

№ 771902695942 от 13.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК(ИМЛИ РАН)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	199/1/1	27.05.2019	01.04.2020	Выходы на чердак мансарды не оборудованы дверьми (люками) 2-го типа размером 0.6x0.8 метра ((ч.4 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ;п.8.4* СНиП 21-01-97*));

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	протокол 191 от 27.05.2019

Нарушение №2

Результат: г.Москва, ул. М. Никитская д.6/2.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю
№ 771902695942 от 13.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК(ИМЛИ РАН)



Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

Сведения о выявленных нарушениях: Путь эвакуации с 2 этажа проходит по открытой лестнице ((ч.4 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.89 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.13*, п.6.9 СНиП 21-01-97*));

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Путь эвакуации с 2 этажа проходит по открытой лестнице ((ч.4 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.89 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.13*, п.6.9 СНиП 21-01-97*));	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю

№ 771902695942 от 13.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК(ИМЛИ РАН)



Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	199/1/1	27.05.2019	01.04.2020	Путь эвакуации с 2 этажа проходит по открытой лестнице ((ч.4 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.89 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.13*, п.6.9 СНиП 21-01-97*));

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	протокол 191 от 27.05.2019

Нарушение №3

Результат: г.Москва, ул. М. Никитская д.6/2.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю № 771902695942 от 13.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК(ИМЛИ РАН)



Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

Сведения о выявленных нарушениях: Двери складских, технических (электрощитовая) помещений не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30 ((п.88 123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»));

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	((п.88 123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»));	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	199/1/1	27.05.2019	01.04.2020	Двери складских, технических (электрощитовая) помещений не выполнены противопожарным и с пределом огнестойкости не менее EI 30 ((п.88 123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»));

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	протокол 191 от 27.05.2019

Мероприятие по контролю № 771902695942 от 13.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК(ИМЛИ РАН)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



Нарушение №4

Результат: г.Москва, ул. М. Никитская д.6/2.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Подвальный этаж не изолирован от общей лестничной клетки ((п. 23 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390»О противопожарном режиме) ст. 88 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7.4* СНиП 21-01-97*));

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	((п. 23 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390»О противопожарном режиме) ст. 88 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7.4* СНиП 21-01-97*));	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

**Мероприятие по контролю
№ 771902695942 от 13.05.2019**

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК(ИМЛИ РАН)



Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	199/1/1	27.05.2019	01.04.2020	Подвальный этаж не изолирован от общей лестничной клетки ((п. 23 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390)О противопожарном режиме) ст. 88 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7.4* СНиП 21-01-97*));

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	протокол 191 от 27.05.2019

Нарушение №5

Результат: г.Москва, ул. М. Никитская д.6/2.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Мероприятие по контролю
№ 771902695942 от 13.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК(ИМЛИ РАН)



Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Выход с мансардного этажа не лестничную клетку «Б» не оборудован дверью 2-го типа (п. 33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п.5.3.12 СП 1.13130.2009; п.6.13*, СНиП 21-01-97*);).

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	(п. 33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п.5.3.12 СП 1.13130.2009; п.6.13*, СНиП 21-01-97*);).	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	199/1/1	27.05.2019	01.04.2020	Выход с мансардного этажа не лестничную клетку «Б» не оборудован дверью 2-го типа (п. 33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п.5.3.12 СП 1.13130.2009; п.6.13*, СНиП 21-01-97*);).

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	протокол 191 от 27.05.2019