

Мероприятие по контролю № 772105304725 от 22.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



Общая информация

Тип КНМ: Внеплановая проверка **Форма КНМ:** Документарная и выездная

Тип субъекта: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

294 ФЗ Федеральный государственный пожарный надзор.

Дата начала КНМ: 22.01.2021 **Дата окончания КНМ:** 18.02.2021

Месяц проведения КНМ: январь

Срок проведения (дней): 20 **Срок проведения (часов):**

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 22-1-2 от 12.01.2021

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №: от

Цели, задачи, предмет КНМ:

контроль исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294 ФЗ «О защите прав Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей при осуществлении Государственного контроля (надзора) муниципального контроля» от 19.12.2008 г.

Основание регистрации КНМ:

Мероприятие по контролю № 772105304725 от 22.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Основание
1.	<p>1.2.6 Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения гражданином, организацией предписания органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля.</p> <p>Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения гражданином, организацией предписания органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля.</p> <p>Дата основания регистрации: 11.01.2021</p>

Правовые основания проведения КНМ:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	<p>ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; ст. 4, 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;</p>	

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:

Мероприятие по контролю № 772105304725 от 22.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	1. Анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН. 2. Оценка соответствия деятельности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, требованиям пожарной безопасности.	22.01.2021	18.02.2021

Обязательные требования, подлежащие проверке

Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Главное управление МЧС России по г. Москве

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

№ п/п	Функция
1.	№10001495160 Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности

Мероприятие по контролю № 772105304725 от 22.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК



Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Попов Сергей Сергеевич.	Государственный инспектор районов Пресненский и Арбат, инженер 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве	Проверяющий

Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Пресненская межрайонная прокуратура города Москвы

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ОГРН: 1037739214270 ИНН: 7704067847

Категория риска: Значительный риск (3 класс)

Мероприятие по контролю
№ 772105304725 от 22.01.2021



Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

Объекты проведения КНМ:

№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	г. Москва, ул. М. Никитская, д.6/2	Место фактического осуществления деятельности	Представительс тво	Значительны й риск (3 класс)	null Федеральны й государствен ный пожарный надзор.

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Нарочно
Дата уведомления: 14.01.2021

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1

Объект проведения КНМ:

г. Москва, ул. М. Никитская, д.6/2

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 18.02.2021 14:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве

Тип места: Иное

Дата и время проведения КНМ: 08.02.2021 14:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 2 **Часов:** 3

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

Мероприятие по контролю

№ 772105304725 от 22.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Попов Сергей Сергеевич	Государственный инспектор районов Пресненский и Арбат, инженер 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве Попов Сергей Сергеевич	Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Полонский Вадим Владимирович	Директор	Представитель

№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	ознакомлен

Нарушение №1

Результат: г. Москва, ул. М. Никитская, д.6/2

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Мероприятие по контролю № 772105304725 от 22.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК



Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Путь эвакуации с 2 этажа проходит по открытой лестнице ((ч.4 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.89 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.13*, п.6.9 СНиП 21-01-97*) (новая редакция (ст.6 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.89 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.9 СП 1.13130.2020));

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	((ч.4 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.89 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.13*, п.6.9 СНиП 21-01-97*) (новая редакция (ст.6 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.89 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.9 СП 1.13130.2020));	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 772105304725 от 22.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	22/1/1	18.02.2021	01.07.2021	Путь эвакуации с 2 этажа проходит по открытой лестнице ((ч.4 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.89 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.13*, п.6.9 СНиП 21-01-97*) (новая редакция (ст.6 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.89 Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Мероприятие по контролю № 772105304725 от 22.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				безопасности»; п.4.2.9 СП 1.13130.2020));

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	протокол №19 от 18.02.2021 ч.14 ст.19.5 ю.л.

Нарушение №2

Результат: г. Москва, ул. М. Никитская, д.6/2

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Подвальный этаж не изолирован от общей лестничной клетки ((п. 23 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390)«О противопожарном режиме) ст. 88 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7.4* СНиП 21-01-97*) (новая редакция (ст.6, ст. 88 п.1, ст.89 п.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4 СП 4.13130.2020));

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю
№ 772105304725 от 22.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	((п. 23 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390»О противопожарном режиме) ст. 88 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7.4* СНиП 21-01-97*) (новая редакция (ст.6, ст. 88 п.1, ст.89 п.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4 СП 4.13130.2020);	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 772105304725 от 22.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	22/1/1	18.02.2021	01.07.2021	Подвальный этаж не изолирован от общей лестничной клетки ((п. 23 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390) О противопожарном режиме) ст. 88 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7.4* СНиП 21-01-97*) (новая редакция (ст.6, ст. 88 п.1, ст.89 п.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4 СП 4.13130.2020);

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю № 772105304725 от 22.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	протокол №19 от 18.02.2021 ч.14 ст.19.5 ю.л.

Нарушение №3

Результат: г. Москва, ул. М. Никитская, д.6/2

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Выход с мансардного этажа не лестничную клетку «Б» не оборудован дверью 2-го типа (п. 33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п.5.3.12 СП 1.13130.2009; п.6.13*, СНиП 21-01-97*); новая редакция (ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.9 СП .13130.2020)).

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	(п. 33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п.5.3.12 СП 1.13130.2009; п.6.13*, СНиП 21-01-97*); новая редакция (ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.9 СП .13130.2020)).	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

**Мероприятие по контролю
№ 772105304725 от 22.01.2021**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
 ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ
 АКАДЕМИИ НАУК
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	22/1/1	18.02.2021	01.07.2021	Выход с мансардного этажа не лестничную клетку «Б» не оборудован дверью 2-го типа (п. 33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п.5.3.12 СП 1.13130.2009; п.6.13*, СНиП 21-01-97*); новая редакция (ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.9 СП .13130.2020)).

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	протокол №19 от 18.02.2021 ч.14 ст.19.5 ю.л.